CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2849/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Olympia Electronics S.A. N.Lakasas – P.Arvanitidis
72nd klm Old National Road Thessaloniki-Katerini
60061 Kolindros, Pieria, Grecja

stwierdza, że wyrób:	**Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ZLD-28/EM, ZLD-34/EM, ZLD-28/EM/ADR, ZLD-34/EM/ADR**
produkowany przez:	**Olympia Electronics S.A. N.Lakasas – P.Arvanitidis 72nd klm Old National Road Thessaloniki-Katerini 60061 Kolindros, Pieria, Grecja**
w zakładzie produkcyjnym:	**Olympia Electronics S.A. N.Lakasas – P.Arvanitidis 72nd klm Old National Road Thessaloniki-Katerini 60061 Kolindros, Pieria, Grecja**
spełnia wymagania:	**pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 3905/2016 z dnia 27.10.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 8408547 z dnia 03.02.2016 r., nr 8408549 z dnia 03.02.2016 r. i nr 8440398-1 z dnia 22.02.2016 r. wykonanych w laboratorium BSI oraz sprawozdanie z badań nr 336/16/NZL/NBW/O z dnia 05.12.2016 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcującym Instytutu Elektrotechniki.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2849/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres ważności świadectwa: od **22.01.2017 r.** do **21.01.2022 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia 22 stycznia 2017 r.

CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2849/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ZLD-28/EM, ZLD-34/EM, ZLD-28/EM/ADR, ZLD-34/EM/ADR

Typ	ZLD-28/EM, ZLD-34/EM, ZLD-28/EM/ADR, ZLD-34/EM/ADR X - z własnym zasilaniem
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągle; 1 - zasilana ciągle;
Urządzenia	A - zawiera urządzenie testujące; B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy (dot. wersji .../ADR); C - zawiera tryb blokady (dot. wersji .../ADR); G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	180 - 3 godziny czas trwania;
Znamionowe napięcie zasilania	220÷240 V AC 50÷60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP40
Źródło światła	moduł LED
Czas ładowania akumulatora	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów	tak
Sposób zamocowania	nabudowywana zwieszana (po zastosowaniu zawiesi o symbolach: A-1130, A-1131, A-1132, A-1133, A-1134)
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania
Materiał obudowy	metal, tworzywo sztuczne

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm: PN-EN 60598-2-22:2015-01 oraz PN-EN 60598-1:2015-04.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia 23 stycznia 2017 r.